



DATA : 30/09/2022

PROT : 1230

Al Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Rosanna Crisafulli
Comune di Milazzo

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Medica

UOS AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

DISTRETTO DI MILAZZO

Telefono

090 9290800

email e pec:

autorizcontrolli.milazzo@asp.messina.it

autorizcontrolli.milazzo@pec.asp.messina.it

Oggetto :	Richiesta di autorizzazione unica, con opere edilizie, per apertura esercizio di commercio al dettaglio media struttura di vendita nei locali siti a Milazzo via Acqueviole n. 80. Avviso di indizione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 18 c.1 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.
---------------------	---

Facendo seguito alla nota prot. n. 0077620 del 23/09/2022, di pari oggetto,

- Visto il progetto redatto dall' Arch. Mariacristina Faranda e dall'ing. Giovanni Martensini;
- Si ritiene che, per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario e fatti salvi i pareri di competenza delle altre Amministrazioni interessate non esistano motivi ostativi alla fattibilità delle "Opere edilizie per apertura esercizio di commercio al dettaglio media struttura di vendita nei locali siti a Milazzo via Acqueviole n. 80" a condizione che:
- vengano rispettate tutte le disposizioni di legge vigenti sui cantieri di lavoro e tutte le misure necessarie all'abbattimento di eventuali fonti di inquinamento (atmosferico, acustico, esalazioni maleodoranti, etc.), derivanti dallo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione del progetto, che possano arrecare disagio alla popolazione o nocimento all'ambiente circostante.
- che i WC e gli spogliatoi non direttamente aerati dall'esterno, siano muniti di apparecchiature di ventilazione forzata che assicurino il ricambio di almeno 5 volumi l'ora.
- Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per i lavoratori e gli utenti. Per i sistemi di ventilazione artificiale o mista dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività.

Il Dirigente Medico

Dott. Antonino Monforte


A.S.P. ME - DISTRETTO DI MILAZZO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dir. Medico Dott. Antonino Monforte
Cod. Enpam n. 3000470015
Iscr. Ordine Medici Messina n. 4618