



# CITTA' di MILAZZO

5° Settore

"Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive"

3° Servizio

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Relazione e parere tecnico su richiesta autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per esecuzione di un taglio stradale per allacciamento interrato alla rete gas in via Cianthro a servizio di un utenza sita in via G. D'Annunzio, n. 1

Ditta: Italgas Reti S.p.A. - Centro Operativo di Messina.

Utente: Vicentino Aurelio.

Al 1° Servizio Patrimonio Comunale  
5° Settore

Con riferimento all'istanza, relativa all'oggetto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di un taglio stradale in attraversamento trasversale di ml 5,50x0,50= mq 2,25 sulla via Cianthro, per la costruzione di un allacciamento interrato alla rete gas in BP, per come indicato nella planimetria allegata all'istanza,


**in ottemperanza del Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022) alle seguenti condizioni:**

- 1) Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- 2) Che lo scavo da eseguire sulla carreggiata sia preceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- 3) Che lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
- 4) Che la tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;
- 5) Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- 6) Che il riempimento degli scavi vengano eseguiti con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- 7) Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento;
- 8) Che sullo strato di base venga posto uno strato in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
- 9) Che sullo strato di binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse dello scavo;

- 10) Che venga rispettata l'attuale livelleta stradale;
- 11) Che venga ripristinata la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 12) E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione a firma di un professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati;

L'occupazione permanente della tubazione è di  $ml\ 5,50 \times 0,032 = mq\ 0,18$ .

Milazzo li, 18.07.2022



L'Istruttore Tecnico  
*P.I. Mario Stanghellini*