CITTA' di MILAZZO

5° Settore

"Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive"

3
° Servizio

Prot. _____ del _____

OGGETTO: Relazione e parere tecnico su richiesta autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per esecuzione di un taglio stradale per allacciamento interrato alla rete gas in via Tono, n. 14.
Ditta: Italgas Reti S.p.A. – Centro Operativo di Messina.
Utente: Badolato Emanuela.

Al 1° Servizio Patrimonio Comunale
5° Settore

Con riferimento all'istanza, relativa all'oggetto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di un taglio stradale in attraversamento di ml 11,00x0,50= mq 5,50 sulla via Tono, per la costruzione di un allacciamento interrato alla rete gas in BP , per come indicato nella planimetria allegata all'istanza,

alle seguenti condizioni come da Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022):

1) Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
2) Che lo scavo da eseguire sulla carreggiata sia preceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
3) Che lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
4) Che la tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;
5) Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
6) Che il riempimento degli scavi vengano eseguiti con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
7) Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento;
8) Che sullo strato di base venga posto uno strato in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
9) Che sullo strato di binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse dello scavo;

10) Che lo scavo da eseguire sul marciapiede di via Tono realizzato con pietrine di cemento e con ciglioni in pietra lavica sia preceduto dallo smonto della stessa, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
11) Che lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
12) Che la tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;
13) Che il ripristino della pavimentazione del marciapiede venga eseguito con l'utilizzo di materiali uguali per tipologia e qualità a quelli esistenti previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20;
14) Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
15) Che venga ripristinata la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
16) E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione a firma di un professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi , nonché le certificazioni sui materiali impiegati;

L'occupazione permanente della tubazione è di ml 11,00x0,032=mq 0,35.

Milazzo lì, 11.10.2022

L'Istruttore Tecnico
P.I. Mario Stanghellini